

# 公安申報常見錯誤態樣

## 10 申報畫表或申報結果通知書填載未臻完備

表 F1-1 各項檢附文件份數未填。

表 F1-1 申報建築物概要項目「勾選供 2 種以上使用類組或同 1 使用類組使用」、「現況用途類組」填寫使用類組或表 F1-4 樓層概要表三者不相符。

## 12 申報人資料填載不完整

管理機關已整併，建物所有權人仍寫「國道新建工程局」  
機關首長已更動，建物所有權人未更新

## 25 申報範圍現況平面圖

平面圖未標示照片視點

上傳解析度不足無法辨識編號

## 27 現況照片

避難層出入口雙門扇未完全開啟，僅開 1 扇或未開。

僅提供單一樓層單 1 座直通樓梯照片 1 張(請提供每層樓每 1 座直通樓梯\*上下樓\*照片各 1 張)。

僅提供單一樓層走廊通道照片 1 張(請提供各樓層通往直通樓梯避難之走廊通道照片)。

緊急進口未開啟。

照片未編號，難以核對於平面圖標示之編號位置。

## 32 房屋權利證明影本

未檢附(建物登記謄本)-廠商未檢附理由為本局的建物本局自己審查，已知是自己的房屋，為何還要附證明?

## 34 室內裝修合格證明或裝修使用材料證明

建築室內裝修合格切結書，立可帶塗改或鉛筆書寫。