

第02333章 透水砂層填築

1. 通則

1.1 本章概要

本章係說明透水砂層填築之相關規定。

1.2 工作範圍

本項工作應依設計圖所示或工程司指示位置，按規定厚度設置透水砂層，包括有關材料供應、鋪平及滾壓等工作。

1.3 相關章節

1.3.1 第02331章—基地及路堤填築

2. 產品

2.1 材料

本工作所採用之砂，應為潔淨河砂或陸地砂，並符合下列之規定：

篩號	通過百分率(%)
NO.4	50~100
NO.200	0~15
含砂當量不得小於 30	

3. 施工

3.1 填築厚度

透水砂層應鋪築於經過清除、掘除並移除不適用材料之地區上，並按設計圖所示或工程司指示之厚度撒鋪。除局部低窪地區須增加厚度外，其他地區之厚度如設計圖無規定時，至少應為75cm。

3.2 上層填築

砂層鋪築後，其上應覆蓋一層30cm之合適填土材料，並以震動夯壓機按第02331章「基地及路堤填築」之規定予以夯實，然後繼續往上鋪設填築路堤。

4. 計量與計價

4.1 計量

透水砂層填築之厚度，依設計圖所示或工程司指示，據以計量。計量之砂層體積，以 m^3 為單位，按實際鋪築砂層之面積乘以砂層厚度計算。用於計算體積之厚度不包括為滾壓而鋪設之填土層在內。

4.2 計價

按契約詳細價目表所列「透水砂層填築」單價給付。其給付包括所有人工、材料、機具及滾壓工作等在內，另無其他給付。

<u>工作項目名稱</u>	<u>計價單位</u>
透水砂層填築	m^3

<本章結束>