

第 01581 章 工程告示牌

1. 通則

1.1 本章概要

說明施工地區周圍應設置之工程告示牌，包括材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

工程告示牌之設置與維護。

1.3 相關章節

1.3.1 第03053章－水泥混凝土之一般要求

1.3.2 第02891章－標誌

1.3.3 第05062章－結構鋼

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準(CNS)

- (1) CNS 2473 一般結構用軋鋼料
- (2) CNS 2947 焊接結構用軋鋼料
- (3) CNS 774 紅丹底漆
- (4) CNS 4934 伐銹底漆
- (5) CNS 601 調合漆（合成樹脂型）

1.4.2 美國材料試驗協會(ASTM)

- (1) ASTM B209 Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and plate
- (2) ASTM A307 Carbon Steel Bolts and Studs , 60,000 psi Tensile Strength

1.5 檢驗與試驗

工程告示牌所使用之成品或材料於進場時，工程司得就其外觀尺寸加以檢核即可。惟工程司若對成品之材質有疑慮時，應依下節「2.1材料」有關規定進行試驗。

2. 產品

2.1 材料

2.1.1 水泥混凝土

應符合第03053章水泥混凝土之一般要求。

2.1.2 鋼料

結構鋼料應符合CNS 2473或CNS 2947之規定。

2.1.3 鋁板

鋁板應符合ASTM之B209規定。

2.1.4 螺栓、螺帽與墊圈

螺栓、螺帽與墊圈應符合ASTM之A307規定

2.1.5 漆料

(1) CNS 774 紅丹底漆

(2) CNS 4934 伐銹底漆

(3) CNS 601 調合漆（合成樹脂型）

(4) 高鋅量漆，指每公升含氧化鋅至少0.07kg，黃鋅至少0.48kg之漆料。

3. 施工

3.1 施工要求

3.1.1 工程告示牌應依設計圖所示製造及設置。

3.1.2 鋁板之製造、加工及安裝應符合第02891章標誌有關規定辦理。

3.1.3 結構鋼件之施工應符合第05062章結構鋼有關規定辦理。

3.1.4 工程告示牌應經常保養，如有破損或圖案油漆剝落，應立即修護整理。

4. 計量與計價

4.1 計量

工程告示牌以座為單位計量。

4.2 計價

工程告示牌依詳細價目表單價計價，單價包含所有人工、材料、設備、製造設置、維護、拆除等及其他為完成本工作所需之一切費用。

<u>工作項目名稱</u>	<u>計價單位</u>
工程告示牌（註明尺寸）	座

<本章結束>