

交通部高速公路局第二新建工程處

107 年廉政會報暨機關安全維護會報會議紀錄

時間：107 年 9 月 26 日（星期三）下午 16 時 30 分

地點：本處 4 樓大會議室

主席：郭處長呈彰（召集人）

記錄：謝宜芳

出席人員：略（詳附件—委員簽到單）

壹、主席致詞：

「廉安、工安、交安、資安」四安目標，是局長對全局各機關、單位工作的要求，目的在於打造一個廉能、安全的機關環境，讓高速公路用路人能獲得高品質且安全的服務。本處於 107 年 2 月 12 日改制成立後，也一直秉持局長所指示的四安目標來執行各項工作，本次廉政及機關維護會報的舉行，正可藉此會議，集合各單位主管及張外聘委員文彬的力量，大家共同集思本處廉政及安全維護與資訊安全的創新精進作法，以提升四安的執行能量與成效。

本處 107 年 9 月 10 日搬遷至新辦公大樓後，這是第 1 次會報，相關機關安全維護的措施，也請大家共同集思廣益，研議適當的做法，落實執行。

以下依程序開始進行本次會議。

貳、上次會議主席指(裁)示事項及決議案執行情形報告(報告單位：政風室)：略(詳會議資料)。

林委員文旭：目前一級品管係依各標契約規定辦理，惟二級品管則以不重複送驗為原則，例如：C711 標一級水泥混凝土檢驗大部分都是送到 A 實驗室，那二級抽驗就會找 B、C、D、E 實驗室辦理比對，除了有一些項目是由專門實驗室試驗情形外。

主席裁示：

(一)國道4號豐潭段工程部分已建立行政透明網頁，請第二工務所協助更新資料，尤其施工品質、進度相關照片部分，應不限於每月1次的更新頻率，而必須適時提供最新資料供公眾查閱。

(二)材料送檢方面，全力配合高公局推動新送驗機制，目前本處二級材料抽測之執行作法，並請材料試驗所研擬更精進之作法。

(三)同意解除列管准予備查。

參、秘書單位工作報告（報告單位：政風室）：略（詳會議資料）。

一、轉達上級重要廉政指示

主席裁示：洽悉。

二、上級機關安全及機密維護工作指示

主席裁示：洽悉。

三、本處推動廉政工作執行概況

主席裁示：洽悉。

四、本處推動機關安全及機密維護工作執行概況

主席裁示：洽悉。

肆、 專案報告：

一、107年度經管工程改質瀝青混凝土鋪面專案稽核報告：略（詳會議資料）。

林委員文旭：

(一) 剛剛提到的部分主要是瀝青處理底層(BTB), 因粒料採標稱最大粒徑 1 吋者，在正確規範裡面是應採用改良式馬歇爾法試驗，其試驗模具應該要用直徑 6 吋的模，跟傳統標準式馬歇爾法試驗用直徑 4 吋的模不同，所以規範上應做修正，規範修正後，TAF 實驗室才會配合辦理改良式馬歇爾法試驗的認證，我們規範如果沒有即時做修正，一般都會以標準式馬歇爾法試驗為準，因此以改良式馬歇爾法試驗完成的試驗紀錄就無法出具 TAF 實驗室的認證標章，因此會有執行面的差異。豐潭段部分已在特訂條款第 02714 章裡面做修訂，應該不會有這樣的問題。

(二) 高公局與前國工局表單有所落差，若有落差，量化數據不一定放進來，例如：前國工局表單在 ISO 裡面沒有廢除，這些表單是選用的，可能在參考過程中而加以套用，所以有些量化標準就不是很明確。監造部分，局裡面就監造標單放在計畫書裡面，量化就比較明確。

朱委員長君：技術規範部分，在 103 年版技術規範兩局已經用同一版本。高公局在 104 年 SOP 修正已經刪除各類材料/設備抽驗紀錄表，後續 SOP 已經沒有這一表單，而有些監造單位仍然沿用高公局表單而沒有修正。

黃委員國誌：配合歷次工程會、交通部施工查核要求有關監造計畫編製進版應參照使用工程會頒定之相關表單，如為工程特訂需求則再依契約相關規定擬定。

朱委員長君：工程會公共工程施工綱要規範與兩局施工技术規範不一致，兩局施工技术規範會依循交通部施工規範。工程會規範為通用性規範，部分標準後面會括弧或空白，那些數據或參數是由各單位自行選用或填入妥當之數據，有些委員不清楚就會以為與工程會不一致。另一原因是CNS有更改，但規範沒有隨之更改也會出現落差。

黃委員國誌：使用工程會所頒相關表單範本，可加快計畫製定速度，惟相關檢查/抽驗標準仍應依據各標契約規定修訂使用，而非全部照套，以符契約規定，避免衍生履約爭議。

主席裁示：

(一)檢驗表單應一致化，各工務所應要求監造單位詳加檢視，依標準版本進行檢驗。

(二)洽悉。

二、國道4號豐潭段隧道炸藥爆破管理專案報告：略(詳會議資料)。

卓委員高端：

(一)火藥庫設置標準原則規定必須裝置溼度計及溫度計，

每天皆需維持一定溫度，若溫度過高則需採降溫的措施。在火藥庫裡面分成兩部分，一部分是放雷管，另一部分是放炸藥，須分區保管，以確保安全。

(二)炸藥庫有請專業保全，保全依爆炸物管理規定需經由辦理機關檢查過才會發放證書，而進出炸藥庫及領用數量皆需經過登錄，若沒有用完也需要當天存入，這些皆由爆管員處理，爆管員由承包商負責。

(三)炸藥庫房基本上 500 公尺內不可有住家，萬一爆炸也不會造成嚴重影響。當然這一部分，只要濕度管控得宜，炸藥就不容易會引爆。基本上比較會有問題的是雷管，雷管裡面裝的是高爆性炸藥，所以才會把乳膠炸藥與雷管分開，以防止引爆。

張委員震宇：炸藥庫房須有安全措施，炸藥及雷管中間需做區隔，以維安全。

張外聘委員文彬：

(一)建議政風室可以派員配合安衛管理檢查定期或不定期抽查炸藥庫管理。

(二)目前僅有卓副處長有爆管員證照，建議工程處可以培養此方面人才。

(三)炸藥使用管理注意事項，在此提醒炸藥領取數量及存回數量都要登錄清楚、結構物也要經過核准，運輸動線等都要非常注意、小心，以安全性為第一優先考量。

(四)提醒進入隧道內要記得帶手電筒，以保自身安全。

主席裁示：

(一)炸藥庫房設置及管理一定要遵守及符合相關法令規定，並且要有完善應變機制，以維護安全。

(二)洽悉。

伍、提案討論

一、案由：本處全球資訊網設置廉政專區案：略（詳如會議資料）。

主席裁示：

(一)請技術科協助於本處全球資訊網設置廉政專區，以符合高公局廉能政策要求。

(二)照案通過。

二、案由：工程採購契約單價訂定原則修正案：略（詳如會議資料）。

主席裁示：

(一)高公局107年8月16日主管會報，局長對契約單價調整已請規劃組及工務組研議調整方式，在局未定案之前，本處新辦工程契約之單價調整依政風室提案辦理。

(二)高公局如有新頒契約單價調整規定，依局規定辦理。

(三)修正通過。

三、案由：為強化本處辦公區域安全維護，擬請秘書室適時增設監視攝影機及保全巡邏點，提請討論：略（詳如會議資料）。

主席裁示：照案通過。

四、案由：正副元首、院長、部長蒞臨工地參訪安全維護案：略（詳如會議資料）。

主席裁示：

(一)請工務科、技術科配合辦理。

(二)照案通過。

五、案由：政風室配合本處施工品質及安全衛生稽核，以強化內控制度：略（詳如會議資料）。

主席裁示：

(一)請技術科將本處年度稽核計畫影送政風室1份參辦。

(二)照案通過。

陸、臨時動議及意見交流：

張外聘委員文彬：豐潭段有三個隧道，部分隧道有
用到火藥開炸，火藥庫的管理非
常重要，建議列入貴處安衛定期
及不定期稽核項目，並建議貴處
政風室視業務情況派員參加稽核，
以維安全。

主席裁示：

一、本處工程有關隧道及炸藥安全管理制度，請政風
室協助第二工務所進行檢視，提供改進意見。

二、照案通過。

柒、主席指示及結論

本處 107 年 2 月合併改制後，成員來自於高公局與國工局，制度與人員也經過一段時間的磨合，在磨合過程中有許多需要檢討的地方，但擇優選取好的制度與做法，是本處執行、處事的原則，只有勇於堅持好的做法，才能持續不懈地往前邁進。最後感謝張前副處長，張委員在百忙之中撥冗回來參加本次會報，並且分享其 40 年寶貴的公務經驗，供本處參考，對本處有很大的助益，在此，特別再次感謝張委員。

散會（18 時 10 分）

107 年第二新建工程處廉政會報暨機關安全維護會報簽到單

日期:107.9.26

時間:15:30-17:00

姓名	簽名	姓名	簽名
郭委員兼召集人呈彰	郭呈彰	張委員文彬	張文彬
張委員兼副召集人明志	未出席	高委員銘志	高銘志
卓委員高端	卓高端	林委員文旭	林文旭
石委員道清	石道清	趙委員汝凱	郭啓東代
徐委員國振	徐國振	張委員瑜超	張瑜超
林委員婉儀	林婉儀	張委員震宇	張震宇
蘇委員建龍	蘇建龍	張委員志銘	未出席
朱委員長君	朱長君		
黃委員國誌	黃國誌		
林委員秀清	林秀清		
翁委員偉達	翁偉達		